

抚顺市2025年2月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测 点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否 超标	超标倍数
抚顺市	顺城区	抚顺市排水公司 （前甸污水处理厂）	2025-02-11	总排口	pH值	6.8	6-9	无量纲	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					悬浮物	6	10	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.118	8	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.154	0.5	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					化学需氧量	9	50	mg/L	否	
					总氮（以N计）	9.87	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.06	0.5	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					五日生化需氧量	3.9	10	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年2月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测 点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否 超标	超标倍数
抚顺市	新抚区	抚顺市排水公司 (海新河污水处理厂)	2025-02-12	总排口	石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.095	5	mg/L	否	
					化学需氧量	18	50	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					阴离子表面活性剂	0.251	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					pH值	7.2	6-9	无量纲	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					总氮（以N计）	10.4	15	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.17	0.5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.3	10	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总砷	0.0036	0.1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年2月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测 点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否 超标	超标倍数
抚顺市	望花区	中核抚顺环保科技有限公司	2025-02-12	总排口	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总砷	0.0007	0.1	mg/L	否	
					六价铬	0.004	0.05	mg/L	否	
					总氮（以N计）	8.94	15	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.19	0.5	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					pH值	6.8	6-9	无量纲	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.115	2.0	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					化学需氧量	15	50	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.158	0.5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.0	10	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年2月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测 点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否 超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司(新宾镇污水处理厂)	2025-02-11	总排口	总氮（以N计）	5.85	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.2	10	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					化学需氧量	28	50	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.278	0.5	mg/L	否	
					pH值	7.1	6-9	无量纲	否	
					总磷（以P计）	0.17	0.5	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.041	8	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年2月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	抚顺县	抚顺县城乡建设事务服务中心（抚顺县石文污水处理厂和抚顺县石文新市镇垃圾卫生填埋场）	2025-02-12	总排口	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.049	8	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.111	0.5	mg/L	否	
					总氮（以N计）	8.36	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					悬浮物	7	10	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.08	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	37	50	mg/L	否	
					五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总镉	0.0004	0.01	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					pH值	7.7	6-9	无量纲	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年2月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测 点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否 超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	中核抚顺再生水科技有限公司清原分公司(清原镇污水处理厂)	2025-02-11	总排口	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总氮（以N计）	10.0	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总砷	0.0013	0.1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.933	8	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.15	0.5	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.201	0.5	mg/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					化学需氧量	15	50	mg/L	否	
					pH值	6.8	6-9	无量纲	否	
					五日生化需氧量	1.6	10	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					六价铬	0.004	0.05	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年2月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测 点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否 超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺高新东泽污水处理有限公司	2025-02-12	总排口	石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					六价铬	0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					化学需氧量	31	50	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.367	0.5	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.074	8	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总氮（以N计）	10.2	15	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.0	10	mg/L	否	
					总砷	0.0026	0.1	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值	7.6	6-9	无量纲	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.27	0.5	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年2月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测 点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否 超标	超标倍数
抚顺市	望花区	抚顺桑德水务有限公司	2025-02-12	总排口	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.14	0.5	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总砷	0.0014	0.1	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					pH值	7.4	6-9	无量纲	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.038	8	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					化学需氧量	34	50	mg/L	否	
					总氮（以N计）	7.70	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.0	10	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.195	0.5	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年2月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	中核抚顺再生水科技有限公司清原分公司(红透山镇污水处理厂)	2025-02-11	总排口	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	3	10	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总砷	0.0003	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.0	10	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.055	8	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					化学需氧量	18	50	mg/L	否	
					色度	4	30	倍	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值	6.9	6-9	无量纲	否	
					阴离子表面活性剂	0.332	0.5	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总氮（以N计）	2.70	15	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.27	0.5	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年2月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测 点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否 超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾镇污水处理厂	2025-02-11	总排口	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.166	0.5	mg/L	否	
					总氮（以N计）	3.60	15	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	3.44	8	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.9	10	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总磷（以P计）	0.05	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	9	50	mg/L	否	
					pH值	7.2	6-9	无量纲	否	
					总汞	0.00038	0.001	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年2月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测 点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否 超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司(永陵镇污水处理厂)	2025-02-11	总排口	氨氮（以N计）	1.55	8	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总氮（以N计）	10.7	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.268	0.5	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					pH值	7.4	6-9	无量纲	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.08	0.5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.2	10	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					化学需氧量	37	50	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年2月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测 点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否 超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司（南杂木镇污水处理厂）	2025-02-11	总排口	五日生化需氧量	1.5	10	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					化学需氧量	18	50	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.422	0.5	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总砷	0.0004	0.1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.04	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.086	8	mg/L	否	
					pH值	7.2	6-9	无量纲	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总氮（以N计）	9.93	15	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年2月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测 点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否 超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺市排水公司 （章党污水处理 厂）	2025-02-11	总排口	阴离子表面活性剂	0.415	0.5	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总氮（以N计）	9.76	15	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					pH值	6.6	6-9	无量纲	否	
					总磷（以P计）	0.21	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					五日生化需氧量	2.1	10	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.161	8	mg/L	否	
					化学需氧量	13	50	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年2月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测 点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否 超标	超标倍数
抚顺市	抚顺县	抚顺县后安污水处理厂	2025-02-12	总排口	悬浮物	6	10	mg/L	否	
					总氮（以N计）	10.0	15	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.149	8	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.479	0.5	mg/L	否	
					pH值	7.0	6-9	无量纲	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.03	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	27	50	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.9	10	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示