

## 抚顺市2024年7月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺市排水公司 (章党污水处理厂)	2024-07-02	总排口	阴离子表面活性剂	0.118	0.5	mg/L	否	
					石油类	0.09	1	mg/L	否	
					总氮(以N计)	7.83	15	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					pH值	7.6	6-9	无量纲	否	
					总磷(以P计)	0.43	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	8	10	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.4	10	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.049	5	mg/L	否	
化学需氧量	17	50	mg/L	否						
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否						

注：浓度未检出用“&lt;检出限”表示

## 抚顺市2024年7月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺高新东泽污水处理有限公司	2024-07-03	总排口	石油类	0.11	1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					化学需氧量	40	50	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.291	0.5	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.057	5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	$1.1 \times 10^2$	$10^3$	个/L	否	
					总氮（以N计）	9.04	15	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.8	10	mg/L	否	
					总砷	0.0021	0.1	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值	7.6	6-9	无量纲	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.29	0.5	mg/L	否	
色度	2	30	倍	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2024年7月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	抚顺县	抚顺县后安污水处理厂	2024-07-03	总排口	悬浮物	8	10	mg/L	否	
					总氮（以N计）	5.68	15	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.038	5	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					色度	4	30	倍	否	
					石油类	0.06	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.149	0.5	mg/L	否	
					pH值	7.6	6-9	无量纲	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.26	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	8	50	mg/L	否	
总铅	<0.002	0.1	mg/L	否						
五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“&lt;检出限”表示

## 抚顺市2024年7月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新抚区	抚顺市排水公司 (海新河污水处理厂)	2024-07-02	总排口	石油类	0.10	1	mg/L	否	
					动植物油	0.09	1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.032	5	mg/L	否	
					化学需氧量	11	50	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					阴离子表面活性剂	0.088	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					pH值	7.5	6-9	无量纲	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					总氮(以N计)	5.17	15	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.21	0.5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.2	10	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总砷	0.0005	0.1	mg/L	否	
总铅	<0.002	0.1	mg/L	否						
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2024年7月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	望花区	中核抚顺环保科技有限公司	2024-07-03	总排口	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总砷	0.0008	0.1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总氮（以N计）	5.67	15	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.29	0.5	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					pH值	7.0	6-9	无量纲	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.142	2.0	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					化学需氧量	14	50	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.073	0.5	mg/L	否	
五日生化需氧量	0.7	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“&lt;检出限”表示

## 抚顺市2024年7月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司(新宾镇污水处理厂)	2024-07-02	总排口	总氮(以N计)	3.45	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否	
					色度	4	30	倍	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					化学需氧量	17	50	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					悬浮物	6	10	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.144	0.5	mg/L	否	
					pH值	7.1	6-9	无量纲	否	
					总磷(以P计)	0.10	0.5	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
氨氮(以N计)	0.058	5	mg/L	否						
石油类	0.08	1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2024年7月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司(永陵镇污水处理厂)	2024-07-02	总排口	氨氮(以N计)	0.409	5	mg/L	否	
					动植物油	0.09	1	mg/L	否	
					总氮(以N计)	5.10	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.091	0.5	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					pH值	7.8	6-9	无量纲	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.16	0.5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.7	10	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					化学需氧量	13	50	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否						
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“&lt;检出限”表示

## 抚顺市2024年7月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	中核抚顺再生水科技有限公司清原分公司(红透山镇污水处理厂)	2024-07-03	总排口	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	8	10	mg/L	否	
					石油类	0.10	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	4.37	5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					化学需氧量	31	50	mg/L	否	
					色度	4	30	倍	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值	7.2	6-9	无量纲	否	
					阴离子表面活性剂	0.062	0.5	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总镉	0.0005	0.01	mg/L	否	
					总氮(以N计)	8.54	15	mg/L	否	
总磷(以P计)	0.30	0.5	mg/L	否						
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否						

注：浓度未检出用“&lt;检出限”表示



## 抚顺市2024年7月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	顺城区	抚顺市排水公司 (前甸污水处理厂)	2024-07-02	总排口	pH值	7.6	6-9	无量纲	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					悬浮物	9	10	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.060	5	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.094	0.5	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					化学需氧量	16	50	mg/L	否	
					总氮(以N计)	4.87	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.12	0.5	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						
五日生化需氧量	1.8	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2024年7月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	望花区	抚顺桑德水务有限公司	2024-07-03	总排口	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.25	0.5	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总砷	0.0014	0.1	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					pH值	7.6	6-9	无量纲	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					悬浮物	5	10	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.038	5	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					化学需氧量	24	50	mg/L	否	
					总氮（以N计）	6.95	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.8	10	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	70	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.158	0.5	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否						
色度	2	30	倍	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2024年7月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	抚顺县	抚顺县城镇建设服务中心(抚顺县石文污水处理厂和抚顺县石文新市镇垃圾卫生填埋场)	2024-07-03	总排口	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					色度	6	30	倍	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					石油类	0.08	1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.057	5	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.110	0.5	mg/L	否	
					总氮(以N计)	5.52	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					悬浮物	20	10	mg/L	是	1.00
					总磷(以P计)	0.50	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	12	50	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.8	10	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					pH值	6.8	6-9	无量纲	否	
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否						
烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否						

注：浓度未检出用“&lt;检出限”表示

## 抚顺市2024年7月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾镇污水处理厂	2024-07-02	总排口	动植物油	0.09	1	mg/L	否	
					石油类	0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.690	0.5	mg/L	是	0.38
					总氮（以N计）	7.58	15	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.055	5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.8	10	mg/L	否	
					悬浮物	6	10	mg/L	否	
					色度	4	30	倍	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总磷（以P计）	0.19	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	<4	50	mg/L	否	
					pH值	7.9	6-9	无量纲	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总砷	0.0003	0.1	mg/L	否	
总铅	<0.002	0.1	mg/L	否						
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2024年7月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司（南杂木镇污水处理厂）	2024-07-02	总排口	五日生化需氧量	1.0	10	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					化学需氧量	13	50	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.173	0.5	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.10	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.055	5	mg/L	否	
					pH值	7.7	6-9	无量纲	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否						
总氮（以N计）	5.60	15	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2024年7月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	中核抚顺再生水科技有限公司清原分公司(清原镇污水处理厂)	2024-07-02	总排口	动植物油	0.09	1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					石油类	0.09	1	mg/L	否	
					总氮(以N计)	5.47	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.375	5	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.18	0.5	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.054	0.5	mg/L	否	
					悬浮物	5	10	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					化学需氧量	14	50	mg/L	否	
					pH值	6.9	6-9	无量纲	否	
					五日生化需氧量	0.7	10	mg/L	否	
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否						
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否						

注：浓度未检出用“&lt;检出限”表示