

附表		抚顺市2026年9月城镇污水处理厂监督性监测数据								
城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新抚区	抚顺市排水公司（海新河污水处理厂）	2026-09-04	总排口	pH	7.3	6~9	无量纲	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总磷（以P计）	0.24	1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ⁴	MPN/L	否	
					总氮（以N计）	12.3	20	mg/L	否	
					化学需氧量	20	75	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.028	10;15	mg/L	否	
抚顺市	抚顺县	抚顺县后安污水处理厂	2026-09-04	总排口	化学需氧量	9	75	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.027	10;15	mg/L	否	
					总氮（以N计）	7.88	20	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ⁴	MPN/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					pH	7.2	6~9	无量纲	否	
					总磷（以P计）	0.15	1	mg/L	否	
抚顺市	清原满族自治县	清原满族自治县润源污水处理有限公司（红透山镇污水处理厂）	2026-09-04	总排口	化学需氧量	28	75	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ⁴	MPN/L	否	
					色度	8	30	倍	否	
					总氮（以N计）	5.34	20	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.199	10;15	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.25	1	mg/L	否	
					pH	7.5	6~9	无量纲	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表		抚顺市2026年9月城镇污水处理厂监督性监测数据								
城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	望花区	抚顺桑德水务有限公司	2026-09-04	总排口	化学需氧量	18	75	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.21	1	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ⁴	MPN/L	否	
					氨氮（以N计）	0.041	10;15	mg/L	否	
					pH	7.6	6~9	无量纲	否	
					总氮（以N计）	10.5	20	mg/L	否	
抚顺市	新宾满族自治县	辽宁新顺水体环保有限公司（新宾镇污水处理厂）	2026-09-03	总排口	粪大肠菌群数	<20	10 ⁴	MPN/L	否	
					氨氮（以N计）	<0.025	10;15	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					化学需氧量	12	75	mg/L	否	
					pH	6.9	6~9	无量纲	否	
					总氮（以N计）	8.59	20	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.33	1	mg/L	否	
抚顺市	新宾满族自治县	辽宁新顺水体环保有限公司(南杂木镇污水处理厂)	2026-09-03	总排口	色度	9	30	倍	否	
					总磷（以P计）	0.25	1	mg/L	否	
					pH	7.3	6~9	无量纲	否	
					氨氮（以N计）	0.230	10;15	mg/L	否	
					化学需氧量	16	75	mg/L	否	
					总氮（以N计）	8.90	20	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ⁴	MPN/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表		抚顺市2026年9月城镇污水处理厂监督性监测数据								
城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	清原满族自治县润源污水处理有限公司（清原镇污水处理厂）	2026-09-03	总排口	化学需氧量	14	75	mg/L	否	
					色度	4	30	倍	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ⁴	MPN/L	否	
					pH	7.0	6~9	无量纲	否	
					总磷（以P计）	0.23	1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.249	10;15	mg/L	否	
					总氮（以N计）	7.55	20	mg/L	否	
抚顺市	抚顺县	抚顺县城乡建设事务服务中心(抚顺县石文污水处理厂和抚顺县石文新市镇垃圾卫生填埋场)	2026-09-04	总排口	氨氮（以N计）	<0.025	10;15	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.04	1	mg/L	否	
					pH	7.5	6~9	无量纲	否	
					化学需氧量	13	75	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	50	10 ⁴	MPN/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总氮（以N计）	7.80	20	mg/L	否	
抚顺市	望花区	中核抚顺环保科技有限公司	2026-09-04	总排口	总氮（以N计）	9.13	20	mg/L	否	
					化学需氧量	12	75	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ⁴	MPN/L	否	
					氨氮（以N计）	0.413	2.0	mg/L	否	
					pH	6.9	6~9	无量纲	否	
					总磷（以P计）	0.23	1	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表		抚顺市2026年9月城镇污水处理厂监督性监测数据								
城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺高新东泽污水处理有限公司	2026-09-04	总排口	化学需氧量	49	75	mg/L	否	
					总氮（以N计）	8.82	20	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.24	1	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ⁴	MPN/L	否	
					氨氮（以N计）	0.105	10;15	mg/L	否	
					pH	7.7	6~9	无量纲	否	
抚顺市	顺城区	抚顺市排水公司（前甸污水处理厂）	2026-09-03	总排口	总氮（以N计）	7.74	20	mg/L	否	
					化学需氧量	12	75	mg/L	否	
					pH	7.6	6~9	无量纲	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ⁴	MPN/L	否	
					氨氮（以N计）	0.030	10;15	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.18	1	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
抚顺市	新宾满族自治县	新宾镇污水处理厂	2026-09-03	总排口	总氮（以N计）	7.80	20	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.282	10;15	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总磷（以P计）	0.22	1	mg/L	否	
					化学需氧量	31	75	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ⁴	MPN/L	否	
					pH	8.1	6~9	无量纲	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表

抚顺市2026年9月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺市排水公司（章党污水处理厂）	2026-09-03	总排口	氨氮（以N计）	<0.025	10;15	mg/L	否	
					化学需氧量	13	75	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ⁴	MPN/L	否	
					pH	7.7	6~9	无量纲	否	
					总氮（以N计）	9.88	20	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.30	1	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
抚顺市	新宾满族自治县	辽宁新顺水体环保有限公司(永陵镇污水处理厂)	2026-09-03	总排口	粪大肠菌群数	<20	10 ⁴	MPN/L	否	
					总磷（以P计）	0.30	1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.068	10;15	mg/L	否	
					pH	6.8	6~9	无量纲	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总氮（以N计）	7.59	20	mg/L	否	
					化学需氧量	18	75	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示